



9-WLZ - 5\*DY10 GUS40G pt z RG

1-WLZ - YDYżo 5\*4 do RWC

FeZn - 25\*4 - RG (PE)

WLZ - YKY 5\*95 do RG

LEGENDA:

- typ A1: Agat Rubin Plus 4\*18 SLA
- typ A2: Agat Rubin Plus 4\*18 PPAR
- typ A3: Agat Rubin Plus 2\*18 SLA
- typ A3\*: Agat Rubin Plus 2\*18 SLA Aw.
- typ A4: Agat Rubin Plus 4\*18 PLX
- typ B1: Agat Plus 4\*18 PPAR
- typ B1\*: Agat Plus 4\*18 PPAR Aw.
- typ B2: Agat Plus 2\*18 SLA
- typ B2\*: Agat Plus 2\*18 SLA Aw.
- typ CI: Neplun 2\*36 IP65
- typ CI\*: Neplun 2\*36 IP65 Aw.
- typ D1: Berol K 220 2\*18 IP44
- typ D2: Club 16
- Tablica rozdzielcza oświetleniowa
- Tablica rozdzielcza gniazd komputerowych
- Obwody oświetlenia i gniazd wykrywanych ogólnego przeznaczenia
- Obwody gniazd komputerowych
- Gniazda komputerowe - 2\*RJ45
- Gniazdo wykłowe serii FORUM typu GWP-131PF "ELDA"
- Gniazdo wykłowe kodowane serii FORUM typu GWP-131PF Data, kolor czerwony zasił. gn. komputerowych "ELDA"
- Gniazdo telefoniczne jednokrotne do złącza 1\*RJ12 typu GTP-16 F serii FORUM "ELDA"
- Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy serii FORUM "ELDA"
- Łącznik oświetleniowy świecznikowy serii FORUM "ELDA"
- Łącznik oświetleniowy schodowy serii FORUM "ELDA"
- Łącznik oświetleniowy krzyżowy serii FORUM "ELDA"
- Główna szyna wyrównawcza typu DEHN
- DSZ-400W sygnalizator wewnętrzny
- DSZ-400A sygnalizator zewnętrzny
- Czujnik ruchu LP402 SE
- Centralna dyspozytorska

Otok piorunochronny

Temat opracowania	<b>PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO</b>		Skala
Lokalizacja inwestycji	GRÓJEC, UL. LASKOWA, dz. nr ew. 172/1 i 173/1		<b>1 : 100</b>
Tytuł rysunku	<b>Plan instalacji elektrycznych - rzut piwnic</b>		Nr rys. <b>1</b>
PROJEKTANT	BIURO ARCHITECTONICZNO-KONSTRUKCYJNE "ANBUD" S.C. 96-316 MIĘDZYBÓRÓW, UL. PONIATOWSKIEGO 3	NR UPRAWNIENI: 01.2008	Branża Elektryczna
tech. Andrzej Bartosik	NR UPRAWNIENI: SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI:	
	4/84 Sk-ce	mgr inż. Bogdan Uzar	44/89 Sk-ce