


TO-0 Tablica oświetleniowa - PIWNICA



RG	1	2	3	4	5	TO-0 Piwnica	
	YDYp 3*1,5	YDYp 3*1,5	YDYp 3*1,5	YDYp 3*2,5	YDYp 3*2,5	liczba opraw	liczba gniazd
	szt.10	szt.8	szt.5	szt.6	szt.2	23	8
	0.6.	0.4.	0.1.	0.7.	0.4.	Pomieszczenie	
	0.8.	0.5.	0.6.	0.8.	0.5.		
	0.9.		0.7.	0.9.			
	0.10.						
	A2- 4 szt.	C1- 7 szt.	D1- 1szt.				
	C1- 2 szt.	C1Aw- 1 szt.	A3- 2 szt.				
	D1-2 szt.		A3 Aw- 2 szt.				
	D2- 2 szt.						

UWAGI:

1. Obudowa rozdzielnic TO-0 wewnątrz typu RWN 3*12 z drzwiczkami metalowymi, zamek w wkładką patentową wg "LEGRAND"

2. Układ sieci odbiorczej TN-S

Temat opracowania	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO		Skala
Lokalizacja inwestycji	GRÓJEC, UL. LASKOWA, dz. nr ew. 1772/1 i 1773/1		Nr rys. 6
Tytuł rysunku	Schemat tablicy oświetleniowej TO-0		01.2008
BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE "ANBUD"S.C. 96-316 MIĘDZYBORÓW, UL. PONIATOWSKIEGO 3			Branża Elektryczna
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI:
tech. Andrzej Bartosik	4/84 Sk-ce	mgr inż. Bogdan Uzar	44/89 Sk-ce