



Legenda:

- zasilanie część sieciowa
- - - - - powrót część sieciowa
- zasilanie część instalacyjna
- - - - - powrót część instalacyjna
- zimna woda
- · · · · ciepła woda
- · · · · cyrkulacja

Uwaga:

1. Armaturę odcinającą, sterującą oraz pomiarową umieścić na wysokości nie przekraczającej wysokości 1,70m oraz nie mniejszą niż 0,4m.
2. Armaturę na szlakach komunikacyjnych umieścić na wysokości min. 2,10m
3. W najwyższych punktach należy zapewnić odpowietrzenie, a w najniższych odpowietrzenie.
4. Oznakować strzałkami kierunki przepływu czynnika.
5. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć przepustkami ognioochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Istniejące podłączenie do sieci ciepłowniczej

Usługi Projektowe i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka 05-600 Grójec ul. Piękna 7 tel./fax/048/6645686	
Investor: Zarząd Powiatu Grójckiego ul. Piłsudzkiego 59 05-600 Grójec	
Obiekt: Budynek Powiatu Grójckiego ul. Piłsudzkiego 59 05-600 Grójec	
Branża: Sanitarna Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	
Opis rys.: Rzut węzła cieplnego	DATA: 04.2008r.
PROJEKTANT:	Skala: 1:100
OPRACOWAŁ:	6