



- Uwaga:
1. Armaturę odcinającą, sterującą oraz pomiarową, umieścić na wysokości nie przekraczającej wysokości 1,80m
  2. Armaturę na szlakach komunikacyjnych umieścić na wysokości min. 2,10m
  3. W najwyższych punktach należy zapewnić odpowietrzenie, a w najniższych odwodnienie.
  4. Oznakować strzałkami kierunki przepływu wody.
  5. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć przepustami ognioochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Usługi Projektowe i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka  
05-600 Grójec ul. Piękna 7 tel./fax/048/6645686

**Investor:** Starostwo Powiatowe w Grójcu  
05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59

**Obiekt:** Budynek Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
w Nowym Mieście nad Pilicą  
Plac O. H. Kozłowskińskiego 9 dz. nr 604

**Branża:** Sanitarna  
Wymiana kotłów i rurociągów w kotłowni  
węglowej oraz w instalacji c.o.

**Opis rysa:** Rzut przyziemia - rozmieszczenie

PROJEKTANT: Skala: DATA:  
06.2011r.

OPRACOWAŁ: 1:50 K-3