



**UWAGI:**

1. Podłączenie grzejników należy wykonać przewodem Ø20x3,4mm PP

Usługi Projektowe i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka 05-600 Grójec ul. Piękna 7 tel./fax/048/6645686	
<b>Investor:</b> Starostwo Powiatowe w Grójcu 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59	
<b>Obiekt:</b> Budynek Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą Plac O. H. Kozłmińskiego 9 dz. nr 604	
<b>Branża:</b> Sanitarna Wymiana kotłów i rurociągów w kotłowni węglowej oraz w instalacji c.o.	

<b>Opis rysa:</b> Rozwinięcie - piony 17-22		DATA: 06.2011r.	
PROJEKTANT:	Skala: 1:100	9	
OPRACOWAŁ:			