

Grójec, dnia 26-10-2015 r.

PZD.2.272.20.2015 I

Odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na zadanie:

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice na odcinku długości 650,00 przez m.Łęgonice

Pytanie nr 1:

Jaki kolor kostki betonowej należy przyjąć na chodnikach?

Odpowiedź:

Kostka na chodnikach grubości 6 cm , kolor kostki chodnika czerwony

Pytanie nr 2:

Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr.8 cm

Odpowiedź: Kostka na zjazdach grubości 6 cm kolor szary

Pytanie nr 3:

Czy w zakres zadania wchodzi również ustawienie wtopionego krawężnika przy zjazdach

Odpowiedź: Tak. Przedmiar nie ulega zmianie.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostępnienie kart katalogowych projektowanego poręcza ochronnego z określeniem materiału z jakiego powinny być wykonane

Odpowiedź: W załączeniu wzór balustrady typu U-11 a . Materiał – stalowa malowana: kolor żółty

Pytanie nr 5:

Prosimy o udostępnienie wzoru umowy wg zał. Nr 8 do SIWZ

Odpowiedź: Zamieszczono projekt umowy w dniu 23-10-2015 r.

Pytanie nr 6:

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej opracowania projektu czasowej organizacji ruchu

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 18 opis sposobu obliczenia ceny ppkt.3 cenę oferty należy podać w złotych polskich , uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty m.in. odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy to jest – Projekt Czasowej Organizacji Ruchu.

Pytanie nr 7:

Ile należy przyjąć do wyceny Wykonania ścieków podchodnikowych z prefabrykatów KPED 01.03

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem : 6 kpl.

Pytanie nr 8 :

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania prac

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji wykonania prac (Pkt.21 zmiana umowy)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu
z/s w Odrzywołku

mgr inż. Adrian Jachoski