

Grójec, dn. 04.12.2015 r.

RS.6220.1.41.2015.KK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w nawiązaniu do art. 127 ust. 7a ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starostwo Powiatowe w Grójcu zawiadamia, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, ul. Niepodległości 9, 05-600 Grójec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych i wód roztopowych **do rzeki Molnicy, za pośrednictwem końcowego odcinka rowu R-1 (KM-34)** pochodzących z powierzchni zlewni oznaczonej jako **Z-1**, obejmującej zachodnią i centralną część miasta, ograniczonej ul Niepodległości, częściowo centrum na wschód od Al. Niepodległości oraz obwodnicami S-7 i K50, odprowadzanych wylotem końcowym W-1, poprzedzonym wylotami cząstkowymi:

- W-1.1. (Bagno)
- W-1.2. (Strażacka)
- W-1.3. (P. Skargi)
- W-1.4. (os. „Worowska”).

Całkowita powierzchnia zlewni	F = 210,91ha
Zredukowana powierzchnia zlewni	F' = 73,36ha

Wnioskowana ilość ścieków wprowadzanych do odbiornika:

$$Q_{\max h} = 4900 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (bez uwzględnienia pojemności zbiornika)}$$
$$Q_{\max h} = 4255 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (z uwzględnieniem pełnej pojemności zbiornika retencyjnego } V=645\text{m}^3\text{)}$$
$$Q_{\text{śrd}} = 2261 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_r = 395820 \text{ m}^3/\text{r}$$

W tym:

a. Zlewnia cząstkowa **Z-1.1** z wylotem cząstkowym do komory połączeniowej na rowie R-1 **W-1.1** w rejonie ul. Bagno, Worowska:

Powierzchnia całkowita zlewni cząstkowej	167,33ha
Powierzchnia zredukowana zlewni cząstkowej	54,76ha
Ilości ścieków :	

$$Q_{\max h} = 3435 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śrd}} = 1689 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_r = 295704 \text{ m}^3/\text{r}$$

b. Zlewnia cząstkowa **Z-1.2** z wylotem cząstkowym do rowu R-1 **W-1.2** w rejonie ul. Strażackiej:

Powierzchnia całkowita zlewni cząstkowej 10,34ha
Powierzchnia zredukowana zlewni cząstkowej 4,31ha
Ilości ścieków :

$$Q_{\max h} = 354\text{m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śrd}} = 133\text{m}^3/\text{d}$$
$$Q_r = 23274\text{m}^3/\text{r}$$

c. Zlewnia cząstkowa **Z-1.3** z wylotem cząstkowym do rowu **W-1.3** w rejonie obwodnicy drogi nr 50 przed przepustem pod tą drogą. Wylot **W-1.3** wymaga legalizacji:

Powierzchnia całkowita zlewni cząstkowej 21,08ha
Powierzchnia zredukowana zlewni cząstkowej 8,72ha
Ilości ścieków :

$$Q_{\max h} = 352\text{m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śrd}} = 269\text{m}^3/\text{d}$$
$$Q_r = 47088\text{m}^3/\text{r}$$

d. Zlewnia cząstkowa **Z-1.4** z wylotem cząstkowym do rowu **W-1.4** z projektowanego osiedla o roboczej nazwie . Worowska do komory połączeniowej na rowie R-1 (KM-34) w rejonie ulicy Worowskiej, Bocianieję:

Powierzchnia całkowita zlewni cząstkowej 9,07ha
Powierzchnia zredukowana zlewni cząstkowej 2,72ha
Ilości ścieków :

$$Q_{\max h} = 242\text{m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śrd}} = 84\text{m}^3/\text{d}$$
$$Q_r = 14688\text{m}^3/\text{r}$$

e. Do rowu R-1 (KM-34) i wylotu końcowego **W-1** odprowadzane są również wody opadowe z odwodnienia drogi ekspresowej S-7 i obwodnicy K50 o łącznej powierzchni i ilościach:

Powierzchnia całkowita zlewni drogowej 3,09ha
Powierzchnia zredukowana zlewni drogowej 2,79ha
Ilości ścieków:

$$Q_{\max h} = 517\text{m}^3/\text{h}$$
$$Q_{\text{śrd}} = 86\text{m}^3/\text{d}$$
$$Q_r = 15066\text{m}^3/\text{r}$$

Wobec powyższego, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego **obwieszczenia** strony mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Dokumenty dotyczące ww. postępowania znajdują się do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 46), w godzinach 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

INSPEKTOR
Kamila Kasanięczak
Kamila Kasanięczak