

Grójec, dn. 25.11.2016 r.

## INFORMACJA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grójcu zawiadamia, że na wniosek Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie ul. 17 stycznia 23, 00-906 Warszawa działającego poprzez pełnomocnika – Panią Wioletę Spędzia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców przy ul. Wojska Polskiego 143 w Lesznowoli, gm. Grójec do ziemi za pośrednictwem rowu otwartego, istniejącym wylotem kolektora  $\varnothing$  250 mm, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 10,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr d}} &= 30,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_r &= 10\,950 \text{ m}^3/\text{r} \end{aligned}$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

a) w przypadku normalnej pracy oczyszczalni:

BZT<sub>5</sub> : 25 mg O<sub>2</sub>/l  
ChZT: 125 mg O<sub>2</sub>/l  
zawiesina ogólna: 35 mg/l

b) w okresie rozruchu technologicznego oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, trwającej przez okres nie dłuższy niż 5 dni:

BZT<sub>5</sub> 37,5 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>  
ChZT<sub>Cr</sub> 187,5 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>  
zawiesina ogólna 52,5 mg/dm<sup>3</sup>

INSPEKTOR  
  
Kamila Kazmierczak