

Grójec, dnia 05-07-2017 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne /wszyscy/**

Znak postępowania: 541544-N-2017, OR.272.15.2017 z dnia 29 czerwca 2017

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164z późn zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców: dot. postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 w Żdżary – Domaniewice w miejscowości Żdżary”.

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP) ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający do przebudowy przepustu nie dopuszcza rur karbowanych z polipropylenu (PP) .

Zamawiający wymaga zastosowania rury z PEHD (polietylen) zgodnie z zapisami projektu i SST.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu
z/s w Odrzawolku
mgr inż. Adrian Jachoski