

Grójec, dn. 08.08.2017r.

RS.6220.1.30.2017.KK

INFORMACJA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starosta Grójecki zawiadamia, że na wniosek Spółki: BROWAR JABŁONOWO ZARZĄD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Al. Krakowska 77, 05-552 Jabłonowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z mycia filtra po filtracji piwa w Browarze Jabłonowo Zarząd Sp. z o.o. Sp. K. w Jabłonie:

- dopuszczalne ilości ścieków:

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 10,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr d}} &= 20,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max \text{ roczne}} &= 2080 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

- dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

- azot amonowy – $200 \text{ mgN}_{\text{NH}_4}/\text{dm}^3$
- azot azotynowy – $10 \text{ mg N}_{\text{NO}_2}/\text{dm}^3$
- fosfor ogólny – $20 \text{ mgP}/\text{dm}^3$

Z. up. STAROSTY


Teresa Ostalek
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska