



**STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU**  
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

Grójec , dnia 30 października 2018 r.

**ZP.272.46.2018**

Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne /wszyscy/

**Odpowiedź na pytanie zadane w dniu 24 października 2018 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) , zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców dot. postępowania przetargowego pn.

*"Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica"*

**Pytanie 1**

Zwracamy się z zapytaniem czy jest możliwość zamiany rurociągów stalowych/spawanych w instalacji c.o na rurociągi zgrzewane z tworzyw sztucznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rurociągów w instalacji c.o. na rurociągi zgrzewane z tworzyw sztucznych.

*W związku z udzielonymi odpowiedziami bez zmian pozostają zapisy SIWZ wraz z załącznikami, oraz termin składania i otwarcia ofert .*

**STAROSTA**  
*Marek Scislowski*