

Oznaczenia aparatów	Q1	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q18
Oznaczenia zacisków																		
Opis	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY	OCHRONNIK PRZEPIĘĆ	LAMPKI SYGNALIZACYJNE	OBWÓD GNIAZD 230 V G1	OBWÓD GNIAZD 230 V G2	OBWÓD GNIAZD 230 V G3	OBWÓD GNIAZD 230 V G4	OBWÓD GNIAZD 230 V G5	OBWÓD GNIAZD 230 V G6	OBWÓD GNIAZD 230 V REZERWA	OBWÓD OŚWIETLENIOWY O1	OBWÓD OŚWIETLENIOWY O2	OBWÓD OŚWIETLENIOWY O3	OBWÓD OŚWIETLENIOWY O4	OBWÓD OŚWIETLENIOWY O5	OBWÓD OŚWIETLENIOWY O6	OBWÓD OŚWIETLENIOWY O7	OBWÓD OŚWIETLENIOWY REZERWA
Moc	15kW			2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	-	330W	330W	330W	330W	330W	330W	330W	-
Długość kabla	15mb			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekrój kabla	5x10 mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	-	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	-
Typ kabla	YKY			YdY	YdY	YdY	YdY	YdY	YdY	-	YdY	YdY	YdY	YdY	YdY	YdY	YdY	-



SCHEMAT ROZDZIELNICY T2.1

TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY **Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno–kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego– Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7,176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica**		
INWESTOR:	Powiat Grójecki 05–600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Wiśniewski POM/0024/POOE/12		DATA: Luty 2019 r.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Kroczyński LOD/3135/PBE/16		BRANŻA: instalacje elektryczne SKALA: –:–
RYSUNEK:	SCHEMAT ROZDZIELNICY T2.1		RYS. NR: S7