



STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU  
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

Grójec , dnia 19 marca 2019 r.

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne /wszyscy/**

**Odpowiedzi na pytania zadane do przetargu.**

Działając na podstawie art. 38 ust ~~1 pkt 3~~ Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców dot. postępowania przetargowego na zadanie: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 W Wilczoruda –Michrów**

**Pytanie 1.**

Zgodnie z dokumentacją warstwa wyrównawcza na jezdni ma wynosić od 3 do 6 cm. Przedmiar zakłada 1635 t. , a powinien 1635 m3. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Skorygowany przedmiar oraz kosztorys zamieszczono na BIP w SIWZ pod przetargiem.**

**Pytanie 2.**

Brak w przedmiarze siatki przeciwspekaniowej na poszerzeniach, prosimy o ujęcie w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Należy stosować siatkę szklano-węglową zgodną z załączoną SSTWiORB, szerokość zbrojenia wynosi 50cm dla każdego łączenia. Ilość siatki na projektowanym odcinku wyniesie 5388m2.

**Koszty ułożenia siatki należy uwzględnić w kosztach wykonania warstwy wyrównawczej nawierzchni.**

**Pytanie 3.**

Ściek przykrawężnikowy występuje w projekcie jako prefabrykowany, a w przedmiarze jest z 3 rzędów kostki. prosimy o poprawienie.

**Odpowiedź:**

Uwzględniono w poprawionym kosztorysie i przedmiarze robót.

**UWAGA**

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **25 marca 2019 r. do godz.12.00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **25 marca 2019 r. o godz. 12.15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są **zobowiązani** uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

STAROSTA  
*Krzysztof Ambroziak*  
Krzysztof Ambroziak

*WYKONAWCA*