



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Grójcu
ul. Strażacka 11, 05-600 Grójec**

Znak sprawy PZ.5580.5.9.2018

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1; 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zmianami) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 25.03.2019 do 25.03.2019

przez

kpt. mgr inż. Michał Kołacz – starszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe osób upoważnionych do kontroli

legitymujący się upoważnieniem numer PZ.5580.5.8.2018 z dnia 18.03.2019, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Starostwo Powiatowe w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec**

| | |
|---|--|
| Nazwa i adres kontrolowanego | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia |
| Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec | Pan Krzysztof Ambroziak – Starosta |

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

| | |
|--|--|
| Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego | Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego |
| Pani Sylwia Pietrasiewicz – Sekretarz | |

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Starostwa (dz. nr 1784/15). GPS: 51°51'52.3"N 20°52'50.0"E.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Pan Krzysztof Ambroziak – Starosta

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Nie dotyczy

3. Organizacja ochrony ppoż.

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

| | | |
|---|---|---|
| występowanie strefy zagrożenia wybuchem | <input type="checkbox"/> tak | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²) | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji) | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku | <input type="checkbox"/> tak | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku | | |

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

| WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO | | Określenie czy jest zawarty w instrukcji | | |
|--|---|---|------------------------------|--|
| 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| 2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| 5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| 6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych. | | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | |
| Opis, uwagi i załączniki: Brak | | | | |
| DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE | | Określić czy element zawarty w instrukcji | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | powierzchnia budynku | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | ---- |
| | wysokość budynku | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | ---- |
| | liczby kondygnacji budynku | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | ---- |
| | odległości od obiektów sąsiadujących | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | ---- |
| | parametry pożarowe występujących substancji palnych | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | kategorie zagrożeń ludzi | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | podział obiektu na strefy pożarowe | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | miejsca usytuowania gaśnic | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | miejsca usytuowania urządzeń ppoż. | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż. | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input checked="" type="checkbox"/> n/dot* |
| | dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż. | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input checked="" type="checkbox"/> n/dot* |
| | drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |
| | Opis, uwagi i załączniki: dla przedmiotowego obiektu nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. | <input checked="" type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> n/dot* |

• n/dot – nie dotyczy

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w przedmiotowych obiekcie przeprowadzono w 2018 roku (protokół PZ.5580.5.2.2018 z dnia 22.03.2018 r. – kontrola podstawowa).

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Decyzja nr PZ.5580.5.5.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zawierała 2 obowiązki:

- 1. Wyposażyć budynek administracyjny przy ul. J. Piłsudskiego 59 w Grójcu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.***

Obowiązek wykonano – zapewniono ww. wyłącznik przeciwpożarowy prądu – protokół z próby zadziałania z dnia 16.11.2018 r. – bez uwag. Wykonał: Usługi elektryczne Krzysztof Woźniak, Wola Grabowska 21, 26-902 Grabów nad Pilicą. Projekt techniczny instalacji elektrycznej przeciwpożarowych rozłączników prądu budynek Starostwa Powiatowego w Grójcu – opracowany w czerwcu 2018 r. – projektant mgr inż. Marian Antoszewski, Obsługa Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec. Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Stanisław Musiał, nr upr. 382/98, dnia 25.06.2018 r. bez uwag.

- 2. Wyposażyć budynek administracyjny przy ul. J. Piłsudskiego 59 w Grójcu w hydranty wewnętrzne DN25 z węzłem półsztywnym na każdej kondygnacji budynku o zasięgu pokrywającym całą chronioną powierzchnię budynku administracyjnego Starostwa.***

Obowiązek wykonano – zapewniono ww. hydranty. Sprawozdanie z badania hydrantów wewnętrznych z 17.09.2018 r. Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej – instalacja wewnętrzna przeciwpożarowa dla budynku administracji publicznej – Starostwa Powiatowego w Grójcu – opracowany w październiku 2016 r. – projektant Tadeusz Zalewski, Projektowanie i Nadzory T. Zalewski i S-ka, ul. Piłsudskiego 6b lokal 15, 05-600 Grójec. Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Czesław Kijo, nr upr. 240/93, dnia 26.03.2018 r. bez uwag.

Decyzja nr PZ.5580.5.5.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zawierała 2 obowiązki:

- 1. Wykonać przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku administracyjnym Starostwa przy ul. J. Piłsudskiego 59 w Grójcu.***

Obowiązek wykonano – zapewniono ww. przegląd i konserwację SSP – protokół z próby zadziałania z dnia 10 i 15.05.2018 r. – bez uwag.

- 2. W budynku administracyjnym Starostwa przy ul. J. Piłsudskiego 59 w Grójcu drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami, w sposób dostarczający informacji niezbędnych do ewakuacji.***

Obowiązek wykonano – zapewniono ww. oznakowania znakami zgodnymi z PN.

5. Czynności zabronione

Nie dotyczy

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie dotyczy

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie dotyczy

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nie dotyczy

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dotyczy

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

11. Wyposażenie budynków w instalacje użytkowe

Nie dotyczy

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych, instalacji użytkowych.

Nie dotyczy

13. W trakcie wizji zauważono (w tym warunki ewakuacji):

Nie dotyczy

14. WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak

15. Inne ustalenia

Brak

16. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

STAROSTA
K Ambroziak
Krzysztof Ambroziak

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Specjalista
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Michał Kolacz
kpt. mgr inż. Michał Kolacz

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)