

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

z dnia 28.06.2019 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja, znak: WA.ZUZ.3.421.236.2019.AD z dnia 28.06.2019 r. udzielająca DÖHLER Sp. z o.o. z siedzibą Kozietuły Nowe 66J, 05-640 Mogielnica, pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych dla Zakładu Produkcyjnego w Łęczeszycach 120, 05-622 Belsk Duży, na:

1. pobór wód podziemnych ze studni 1 i studni 2, w ilości:

w trakcie szczytu produkcyjnego (czerwiec-grudzień):

$$Q_{\max.s} = 0,013888 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 1200 \text{ m}^3/\text{d}$$

poza szczytem produkcyjnym (styczeń-maj):

$$Q_{\max.s} = 0,013888 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 650 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 354\ 950 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. uzdatnianie wód podziemnych, w ilości:

w trakcie szczytu produkcyjnego (czerwiec-grudzień):

$$Q_{\text{śr.d}} = 950 \text{ m}^3/\text{d}$$

poza szczytem produkcyjnym (styczeń-maj):

$$Q_{\text{śr.d}} = 400 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 263\ 700 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- odżelazianie do max. zawartości żelaza na poziomie $200 \mu\text{g}/\text{dm}^3$

- odmanganianie do max. zawartości manganu na poziomie $50 \mu\text{g}/\text{dm}^3$

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb., ul. Młynarska 2, pok. 116a, w godzinach od 8⁰⁰ – 15⁰⁰ **w terminie 14 dni** od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z-CIA DYREKTORA

Piotr Grabowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia