

OBWIESZCZENIE

z dnia 04 marca 2019 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Błędów, z siedzibą ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- pobór wód podziemnych z ujęcia z utworów trzeciorzędowych składającego się z jednej studni wierconej znajdującej się na terenie działki nr ewidencyjny 8/31 położonej w miejscowości Dańków (obręb SHR Dańków) gmina Błędów na potrzeby wodociągu wiejskiego zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi Dańków w gminie Błędów, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,00275 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 25,47 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 13840 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- wprowadzenie ścieków (oczyszczonych wód popłucznych) do ziemi za pośrednictwem urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego znajdującego się na terenie działki nr 8/36 położonej w miejscowości Dańków (obręb SHR Dańków), gmina Błędów ze Stacji Uzdatniania Wody w Dańkowie., w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,0028 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 2,97 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 1080 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie mogących przekroczyć wartości :

- żelazo ogólne – 10 mg Fe/l

- zawiesina ogólna – 35 mg/l

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się z zebranymi materiałami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentami w powyższej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb., ul. Młynarska 2, pok. 116a, w godzinach od 7⁰⁰ – 15⁰⁰ **w terminie 14 dni** od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

DYREKTOR

Magdalena Filipiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ..