



WA.ZUZ.3.421.1.2019.AD

## ZAWIADOMIENIE

### o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), **zawiadamiam**, że na wniosek z dnia 20.12.2018 r., (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 02.01.2019 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego (studni):

- lokalizacja na działce nr ewid. 21/2 obręb nr 0008 Gąski, gm. Warka,
- położenie urządzenia wg współrzędnych geodezyjnych:  
X = 5745421,22 Y = 7511356,94
- rzędna terenu ujęcia: 125,17 m n.p.m.,
- głębokość studni – 42 m p.p.t.,

2. Sezonowy pobór wód podziemnych (01 kwietnia – 30 września) dla potrzeb upraw sadowniczych i borówki z ujęcia na działce nr ewid. 21/2 obręb nr 0008 Gąski, gm. Warka, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,0027388 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{sr.d}} = 98,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 9860 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Przewidywany okres poboru wody na potrzeby nawodnienia sadu w ciągu roku od 01 kwietnia do 30 września.

3. Wykonanie systemu nawadniania kropelkowego w sadzie o powierzchni 10,01 ha. na działkach 18, 20, 21/1, 21/2 obręb nr 0008 Gąski, gm. Warka, złożonego z:

- rurociągu doprowadzającego do studni z rur  $\Phi$  75 mm, ułożonego na głębokości ok. 50 cm, o długości 250 m,
- rurociągu magistralnego z rur  $\Phi$  63 mm, ułożonych na głębokości ok. 50 cm, o długości 980 m,
- rurociągów poprzecznych z rur  $\Phi$  63 mm, ułożonych na głębokości ok. 50 cm, o długości 425 m,
- przewodów kroplujących  $\Phi$  16 mm ułożonych na powierzchni wzdłuż drzew z kroploownikami w rozstawie co 50 cm, długości 16490 mb.
- przewodów kroplujących  $\Phi$  16 mm ułożonych na powierzchni wzdłuż rzędów borówki z kroploownikami w rozstawie co 33 cm, długości 11220 mb.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie **w terminie 10 dni** od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pokój nr 116a w godz. 8:00-16:00.

DYREKTOR  
  
Magdalena Filipiak