

WIZPiRP.272.10.2020

Grójec, 10 września 2020 r.

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/

Odpowiedź na pytanie zadane w dniu 10 września 2020 roku

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 10 września 2020 r. przez Wykonawcę dotyczące postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy – Błędów na odcinku o długości 2720,00 mb” – znak sprawy: WIZPiRP.272.10.2020

Pytanie do Zamawiającego:

Zbrojenie stalowo kompozytowe (siatka przeciwpękaniowa o sztywnych węzłach, wytrzymałość poprzeczna i podłużna 100 kN/m) – czy to ma być siatka szklana 100/100 kN

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na połączeniach technologicznych na poszerzeniach należy zastosować siatkę stalową - zgodnie z zapisami w zał. nr 7 (Projekt technologiczno-kosztorysowy) - pkt. 4 przedmiaru robót oraz zgodnie z STWiOR D - 05.03.26 Siatka wzmacniająca podłoże.

STAROSTA
K. Ambroziak
Krzysztof Ambroziak