

WIZPIRP.272.4.2020

Grójec, 10 lipca 2020 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Odpowiedź na pytania zadane w dniu 8 lipca 2020 roku

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniu 8 lipca 2020 r. przez Wykonawcę dotyczące postępowania przetargowego na zadanie: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1682W Antoniówka – Stara Warka na odcinku Grażyna – Stara Warka o długości 1050,00 mb**” – znak sprawy: WIZPIRP.272.4.2020

Pytania do Zamawiającego:

1. Z załączonego projektu technologiczno – kosztorysowego wynika, iż zbrojenie z kompozytu należy ułożyć na poszerzeniu na warstwie kruszywa. Pragniemy nadmienić, iż zbrojenie wykonane w ten sposób nie spełni swojej funkcji i nie zabezpieczy nawierzchni asfaltowej przed powstaniem spękań. Wzmocnienie warstw asfaltowych geosyntetykiem będzie skuteczne, jeżeli sposób zainstalowania geosyntetyku będzie zapewniał jego współpracę z warstwami asfaltowymi. W związku z powyższym prosimy o informację, w jaki sposób i między którymi warstwami należy ułożyć zbrojenie z kompozytu.

ODPOWIEDŹ: Zbrojenie z kompozytu należy ułożyć na poszerzeniu pomiędzy warstwą wyrównawczą a ścieralną.

2. Zgodnie z paragrafem 11 Umowy „Badania jakości technicznej wykonywane będą przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Starostwa i PZD”. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż koszty badań w zależności od laboratorium znacznie się różnią. W związku z powyższym, aby prawidłowo oszacować koszt przedmiotowej inwestycji, niezbędne jest podanie przez Zamawiającego na etapie przetargu z usług jakiego laboratorium będzie zobligowany korzystać Wykonawca realizujący przebudowę, bądź załączenie cennika usług tegoż laboratorium.

ODPOWIEDŹ: Badania jakości technicznej wykonywane będą przez laboratorium zaproponowane przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Starostwa i PZD. Wskazane przez Wykonawcę laboratorium będzie musiało być zaakceptowane przez Zamawiającego.

STAROSTA
K. Ambroziak
K. Ambroziak