

Grójec, 14 kwietnia 2021 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej pzp na ROBOTY BUDOWLANE pn. „**Remont drogi powiatowej Nr 1637W Brzostowiec – Michałowice na odcinku o długości 420,00 mb przez miejscowość Ślepowola**”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ponieważ zakres robót obejmuje ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, prosimy o zwiększenie ilości w zakresie koniecznego skropienia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający przewiduje wykonanie jednokrotnego skropienia przed wykonaniem warstwy wyrównawczej przy założeniu układania bezpośrednio warstwy po warstwie.

Pytanie nr 2:

Prosimy o korektę pozycji dotyczącej wykonania poboczy z destruktu. Zamawiający nie przewiduje wykonania frezowania nawierzchni w ramach przedmiotowych prac. Prosimy o wskazanie czy materiał należy uwzględnić.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Materiał na wykonanie poboczy z destruktu jest Wykonawcy, zgodnie z przedmiarem robót pozycja 4.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zmianę zapisów w zakresie p. 3.2.f § 11 Umowy. Mając na uwadze fakt, iż termin realizacji zadania trwa do 10 tygodni Wykonawca nie będzie w stanie w dniu końcowego odbioru robót przedłożyć operatu kołaudacyjnego zawierającego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Jeżeli wykonawca na dzień odbioru nie posiada inwentaryzacji powykonawczej przedkłada dokument potwierdzający złożenie inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), z niezwłocznym dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobu PODGiK”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający akceptuje zaproponowany przez Wykonawcę zapis w umowie.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STROSTA
Krzysztof Ambroziak