

Grójec, 16 kwietnia 2021 r.

**Uczestnicy postępowania**  
**o zamówienie publiczne**  
**/wszyscy/**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej pzp na **ROBOTY BUDOWLANE pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1658W Kępina – Czachów na odcinku o długości 1030,00 mb (Gmina Grójec)”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm wraz ze skropieniem powierzchni emulsją asfaltową lub wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania poboczy z kruszywa 0/31,5 mm wraz ze skropieniem powierzchni emulsją asfaltową lub wykonania poboczy z kruszywa 0/31,5 mm z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami. Pobocza powinny zostać wykonane z destruktu, zgodnie załączonym Przedmiarem robót.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**STAROSTA**  
  
**Krzysztof Ambroziak**