

**WIZPiRP.272.4.2021**

Grójec, 15 marca 2021 r.

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
/wszyscy/**

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej pzp na **ROBOTY BUDOWLANE pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami – sala gimnastyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu proszę o załączenie schematu / przekroju podłogi w sali gimnastycznej, wyjaśnienie w jaki sposób ma być montowana podłoga - czy płyty układane są na legarach, dystansach?

#### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Płyty będą mocowane do ślepej podłogi, do której w tej chwili zamocowana jest klepka. Nie przewiduje się rozbiórki ślepej podłogi tylko jej oczyszczenie i usunięcie ewentualnych uszkodzeń. Zamawiający nie dysponuje schematem / przekrojem podłogi sali gimnastycznej.

Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**STAROSTA**  
  
**Krzysztof Ambroziak**