

WIZPiRP.272.4.2021

Grójec, 19 marca 2021 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej pzp na **ROBOTY BUDOWLANE** pn. **„Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami – sala gimnastyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W celu wyeliminowania montażu wykładziny PCV, wielowarstwowej, niskiej jakości i zapewnienia długoletniej bezawaryjnej eksploatacji, Zamawiający będzie wymagał aby wykładzina posiadała co najmniej trzy certyfikat międzynarodowej federacji sportowej np. IHF, EHF, BWF?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zgodnie z załączonym przedmiarem prac Zamawiający wymaga posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej o grubości 4,5 mm, o ścieralności < 1000mg, odporności na nacisk > 8N/m i odporności na wgniecenia < 0,50mm, np. **Gerflor Recreation** lub inne o porównywalnych parametrach technicznych [wykładzina podłogowa PVC, wielowarstwowa, heterogeniczna gr. >4mm, wykończenie PUR Protec].

Zaproponowana przez Wykonawcę wykładzina nie może mieć gorszych parametrów technicznych niż ta przykładowo podana w opisie przedmiaru robót .

Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA
Krzysztof Ambroziak
Krzysztof Ambroziak

[Handwritten signature]