



STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

Grójec, 10 listopada 2021 r.

Zamawiający:
POWIAT GRÓJECKI
ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
NIP 797 205 22 12
www.bip.grojec.pl

WIZPiRP.272.33.2021

Do:
**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
(wszyscy)**

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na **ROBOTY BUDOWLANE pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Grójeckim**

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 17 SWZ.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” J. Karowski, A. Pikalski Spółka Jawna z siedzibą ul. Tysiąclecia 10 lok. 17, 09-400 Płock z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 2 396 040,00 zł brutto.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (łączna cena ofertowa brutto - 60%, Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy – 30%, Okres udzielonej gwarancji – 10%) oraz łączną punktację:

1) Oferta nr 1

Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” J. Karowski, A. Pikalski Spółka Jawna z siedzibą ul. Tysiąclecia 10 lok. 17, 09-400 Płock

Ilość punktów w kryterium oceny – łączna cena ofertowa brutto 60,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy 30,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Okres udzielonej gwarancji 10,00 pkt.

Powyższa oferta uzyskała 100,00 pkt.

2) Oferta nr 2

SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Idolińska 53, 26-600 Radom

Ilość punktów w kryterium oceny – Łączna cena ofertowa brutto 0,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy 0,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Okres udzielonej gwarancji 0,00 pkt.

Powyższa oferta uzyskała 0,00 pkt.

3) Oferta nr 3

Konsorcjum firm: LIDER: Pro-form Daniel Flisek, PARTNER: PRO-FORM Sp. z o. o. z siedzibą LIDER: ul. Puławska 111 A lok. 29, 02-707 Warszawa; PARTNER: ul. Puławska 111A lok.29, 02-707 Warszawa

Ilość punktów w kryterium oceny – Łączna cena ofertowa brutto 38,06 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy 30,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Okres udzielonej gwarancji 10,00 pkt.

Powyższa oferta uzyskała 78,06 pkt.

4) Oferta nr 4

TMB MAAT Sp. z o. o. Sp.k, TMB MAAT Sp. z o. o. z siedzibą Wał Miedzeszyński 186 B, 04-987 Warszawa; ul. Meksykańska 9/2, 03-948 Warszawa

Ilość punktów w kryterium oceny – Łączna cena ofertowa brutto 0,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy 0,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium oceny – Okres udzielonej gwarancji 0,00 pkt.

Powyższa oferta uzyskała 0,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy **Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” J. Karowski, A. Pikalski Spółka Jawna** spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 17 SWZ.

II. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono niżej wskazane oferty:

Ofertę nr 2 Wykonawcy - **SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Idolińska 53, 26-600 Radom**

Oferta nr 2 zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp zostaje odrzucona ze względu na niezgodność przestanych przedmiotowych środków dowodowych (zaoferowanych urządzeń) z warunkami

zamówienia tj. Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikiem nr 1a do SWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

Wykonawca SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa zaoferowała w postępowaniu przetargowym kocioł Evodens Pro AMC, którego palnik modulowany posiada stopień modulacji na poziomie 18% (w przybliżeniu modulacja 1:6) co oznacza, iż nie spełnia wymogów PFU wskazujących, iż kocioł powinien posiadać palnik modulowany o minimum 1:9 stopnia modulacji. Ponadto planowano zastosować kocioł, który jest kotłem wewnętrznym (PFU wskazuje na montaż kotła zewnętrznego), którego obudowa nie jest wykonana z tworzywa wskazanego w PFU (PFU wskazuje na tworzywo ABS – przesłane środki dowodowe wskazują kocioł z obudową ze stopu aluminiowo-krzemowego).

Ofertę nr 4 Wykonawcy - TMB MAAT Sp. z o. o. Sp.k, TMB MAAT Sp. z o. o. z siedzibą Wał Miedzeszyński 186 B, 04-987 Warszawa; ul. Meksykańska 9/2, 03-948 Warszawa

Oferta nr 4 zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp zostaje odrzucona ze względu na niezgodność przesłanych przedmiotowych środków dowodowych (zaoferowanych urządzeń) z warunkami zamówienia tj. Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikiem nr 1a do SWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

Wykonawca TMB MAAT Sp. z o.o. Sp.k, TMB MAAT Sp. z o.o. zaoferowała w postępowaniu przetargowym kocioł Vitocrossal 200, którego palnik modulowany posiada stopień modulacji na poziomie 1:5 co oznacza, iż nie spełnia wymogów PFU wskazujących, iż kocioł powinien posiadać palnik modulowany o minimum 1:9 stopnia modulacji. Ponadto planowano zastosować kocioł, który jest kotłem wewnętrznym (PFU wskazuje na montaż kotła zewnętrznego).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.

Dziękuję za udział w postępowaniu.