

**WIZPiRP.272.15.2021**

Grójec, 9 lipca 2021 r.

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
/wszyscy/**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej pzp na ROBOTY BUDOWLANE pn. „**Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu**”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W opisie w zestawieniu stolarki jest informacja „system malowania kryjący – czterowarstwowy”. Czy wykonawca dopuszcza zastosowanie profili PCW białych barwionych w masie dla których nie ma potrzeby stosowania malowania PCW?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili PCW białych barwionych w masie dla których nie ma potrzeby stosowania malowania PCW.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie typu nawiewnika albo podać parametry którymi ma się charakteryzować ten element.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Proponuje się zastosowanie nawiewników standardowych o przepływie 30m<sup>3</sup>/godz.

Pytanie nr 3:

Jeśli okna mają spełnić parametr  $U=0,9$  muszą zostać zaszklone pakietem 3 szybowym. Zamawiający wskazuje pakiet 4/10/44,1. Czy w związku z tym należy użyć pakietu 4/18/4/18/44,1?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Należy użyć pakietu dla szyby: 4T/18C./4/18C/4T 0.5.

Pytanie nr 4:

Współczynnik U-09 ma być osiągnięty dla okna z wywiewnikiem czy bez?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Współczynnik 0,9 dla całego okna bez nawiewnika.

Pytanie nr 5:

Akustyka ma być osiągalna dla całego okna z wywiewnikiem czy samego okna i jaką konkretnie minimalną wartością ma się wyrażać?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Akustyka ma być osiągnięta dla samego okna. Izolacyjność akustyczna: 33(-;-)6dB.

Pytanie nr 6:

Niezgodność przedmiarów stolarki aluminiowej z załączoną dokumentacją. Wg załączonej dokumentacji technicznej powierzchnia wynosi 21,468 m<sup>2</sup> wg przedmiarów 42 m<sup>2</sup>. Którą wartość należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Do wyceny proszę przyjąć wartość z obmiaru.

Pytanie nr 7:

Na czym polega wymiana okien L01-ściana? Wg dokumentacji jest z pustaków szklanych . Czy ścianę określoną jako okna L-01 po wyburzeniu należy odtworzyć jako ścianę z nowych luksferów?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Okna oznaczone jako L1 należy wymienić na okna z PCV o właściwościach podanych w dokumentacji. W załączeniu poprawione zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA  
*Krzysztof Ambroziak*  
Krzysztof Ambroziak