

Grójec, 12 lipca 2021 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej pzp na **ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka w msc. Rososzka”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że załączył całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, czyli zgodnie z załączoną STWiOR D – 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim dolną warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 – 63 mm, o grubości po zagęszczeniu wynoszącej 15,0 cm. Do przetargu załączono skorygowany STWiOR zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA
Krzysztof Ambroziak
Krzysztof Ambroziak