

WIZPIRP.272.1.2021

Grójec, 2 lutego 2021 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej pzp na ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1656W Grójec - Miedzechów na odcinku o długości 1980,00 mb”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ponieważ przedmiotowe prace prowadzone będą na podstawie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, wnioskujemy o udostępnienie Wykonawcom projektu zagospodarowania terenu wraz załączonego projektem zagospodarowania terenu. Zamawiający dokonując zgłoszenia w myśl art. 30 Ustawy prawo budowlane, winien załączyć odpowiednie szkice lub rysunki dla planowanego przedsięwzięcia. Załączony projekt technologiczno–kosztorysowy zawiera jedynie orientację oraz opis. Na tej podstawie, bez informacji o kilometrażu drogi podlegającej przebudowie oraz bez planu zagospodarowania terenu Wykonawca nie jest w stanie poprawnie ocenić, który odcinek drogi oraz które urządzenia infrastruktury technicznej podlegają przebudowie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej. Inwestycja jest realizowana na podstawie uproszczonego projektu kosztorysowo-technologicznego.

Lokalizacja robót: odcinek od km 2+900 do km 4+880 o długości 1980,00 mb (od Woli Krobowskiej do skrzyżowania z drogą w kierunku wsi Częstoniew - razem ze skrzyżowaniem z DP 1655W Kociszew – Budziszyniek).

Pytanie nr 2:

Wnioskujemy o zamieszczenie odpowiednich rysunków dotyczących profilu drogi i sposobu odprowadzenia wód opadowych. Z przeprowadzonej wizji w terenie wynika, iż droga ograniczona jest krawężnikiem oraz, że brak jest nadanego spadku. Z zamieszczonych informacji Wykonawca nie jest w stanie ocenić czy przedmiotowa droga będzie miała przekrój daszkowy czy jednostronny? Ma to znaczenie przy doborze metodologii prowadzonych prac. Ponadto istnieje ryzyko, iż to na Wykonawcy będzie spoczywało takie wyprofilowanie spadku podłużnego aby odprowadzić wodę z pasa drogowego. Nie dysponując planem podłużnym przekroju drogi nie jesteśmy w stanie ocenić czy odwodnienie pasa drogowego będzie w ogóle możliwe.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Droga powiatowa nr 1656W Grójec - Miedzechów na przebudowywanym odcinku będzie miała przekrój jednostronny od chodnika. Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejących warunków terenowych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie inwentaryzacji zieleni wraz z podaniem średnicy (wielkości) drzew oraz prawomocnej decyzji na wycinkę.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania decyzji na wycinkę drzew.

Pytanie nr 4:

Co oznacza remont przepustu wskazanego w poz. 4 przedmiaru robót? Czy przedmiotowe prace będą polegały na remoncie w/w przepustu (jeśli tak, to w jakim zakresie) czy na wymianie istniejącego przepustu wraz z wykonaniem podsypki, odpowiednim jej zagęszczeniem i montażem ścianek czołowych? Prosimy o wskazanie kilometrażu, w którym znajduje się przepust podlegający remontowi / wymianie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Remont obejmuje wymianę istniejącego przepustu betonowego o średnicy 50 cm na przepust z rury HDPE o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem podsypki, odpowiednim jej zagęszczeniem i montażem ścianek czołowych – zgodnie z załączoną SST D – 03.01.03a. Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych.

Lokalizacja przepustu: 3+550

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie kilometrażu, w którym miejscu należy wykonać kanał technologiczny?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Kanał technologiczny należy wykonać w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1656W Grójec – Miedzechów z drogą powiatową nr 1655W Kociszew – Budziszyniek – **pod drogą powiatową nr 1655W Kociszew – Budziszyniek.**

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 12 przedmiaru w zakresie oczyszczenia rowu. Sądząc po ilościach przedmiarowych przedmiotowy rów znajduje się na całej długości drogi. Podczas wizji w terenie stwierdzono występowanie rowu przydrożnego jedynie na 1/3 długości. Prosimy o wskazanie gdzie i jaki rów należy oczyścić? Jeżeli rów należy wykopać prosimy o przedstawienie tabeli robót ziemnych oraz przekrojów. Jeśli przedmiotowy rów będzie stanowił funkcję rowu melioracyjnego bądź będzie odprowadzana z niego woda do rowów melioracyjnych prosimy o wskazanie go na mapie oraz załączenie pozwolenia wodnoprawnego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że roboty w zakresie oczyszczenia i odmulenia rowu nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowy rów nie będzie pełnił funkcji rowu melioracyjnego. Założony odcinek rowu będzie pełnił funkcję rowu odprowadzającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA
Krzysztof Ambroziak