






## Legenda:

-  Przycisk pociągowy
-  Przycisk kasowania
-  Lampka sygnalizacyjna
-  Centrala systemu przywoławczego  
lampka grupowa z zasilaczem

UWAGA:

INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM J-H(St)H 4x2x0,8 Bd B2ca

|                                                                                                                                |                                   |                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LMD-Invest Łukasz Dymura<br>ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo<br>tel. 505256154, NIP: 5882088004<br>email: biuro@LMD-invest.pl |                                   |  |                  |
| Inwestycja / Lokalizacja:<br>PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM<br>MEDYCZNYM W GRÓJCIE”               |                                   |                                                                                       |                  |
| Inwestor:<br>POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCIE SP. Z O.O.<br>ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec                        |                                   | Faza:<br>PROJEKT TECHNICZNY                                                           |                  |
| Branża:<br>INSTAL. ELEKTRYCZNE                                                                                                 |                                   |                                                                                       |                  |
| Projektował:<br>MGR INŻ. MICHAŁ HANOWICZ<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń                           | Nr uprawnień:<br>POM/0214/P00E/12 | Data:<br>01.2022                                                                      | Podpis:          |
| Sprawdził:<br>MGR INŻ. DAWID ŻYLIŃSKI<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń                              | Nr uprawnień:<br>POM/0220/P00E/12 | Data:<br>01.2022                                                                      | Podpis:          |
| Temat rysunku:<br>SCHEMAT SYSTEMU<br>PRZYWOŁAWCZEGO                                                                            |                                   | Skala:<br>BRAK                                                                        | Nr rys.:<br>T-08 |