

## Uwagi:

1. Na stronie wewnętrznej drzwi rozdzielnicy przygotować kieszeń na schemat formatu A4.
2. Przewody oznaczyć oznacznikami z adresami zwrotnymi.
3. Na elewacji umieścić nazwę rozdzielnicy i tabliczkę ostrzegawczą.
4. Kolorystyka przewodów:
  - przewody fazowe - czarne,
  - przewody neutralne - niebieskie,
  - przewody ochronne - żółto-zielone.
5. W obudowie zapewnić rezerwę 20% miejsca.

LMD-Invest Łukasz Dymura  
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo  
tel. 505256154, NIP: 5882088004  
email: biuro@LMD-invest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:  
PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM  
MEDYCZNYM W GRÓJCIE”

Inwestor:  
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCIE SP. Z O.O.  
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Faza:  
PROJEKT TECHNICZNY

Branża: INSTAL. ELEKTRYCZNE

Projektował:  
MGR INŻ. MICHAŁ HANOWICZ  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń

Nr uprawnień:  
POM/0214/P00E/12

Data:  
01.2022

Podpis:

Sprawdził:  
MGR INŻ. DAWID ŻYLIŃSKI  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń

Nr uprawnień:  
POM/0220/P00E/12

Data:  
01.2022

Podpis:

Temat rysunku: ROZDZIELNICA G51RP

Skala:  
BRAK

Nr rys.:  
E-05



























