

Uwagi:

1. Na stronie wewnętrznej drzwi rozdzielnicy przygotować kieszeń na schemat formatu A4.
2. Przewody oznaczyć oznacznikami z adresami zwrotnymi.
3. Na elewacji umieścić nazwę rozdzielnicy i tabliczkę ostrzegawczą.
4. Kolorystyka przewodów:
 - przewody fazowe - czarne,
 - przewody neutralne - niebieskie,
 - przewody ochronne - żółto-zielone.
5. W obudowie zapewnić rezerwę 20% miejsca.

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:
PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GRÓJCIE”

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCIE SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Faza:
PROJEKT TECHNICZNY

Branża: INSTAL. ELEKTRYCZNE

Projektował:
MGR INŻ. MICHAŁ HANOWICZ
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
POM/0214/P00E/12

Data:
01.2022

Podpis:

Sprawdził:
MGR INŻ. DAWID ŻYLIŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
POM/0220/P00E/12

Data:
01.2022

Podpis:

Temat rysunku: ROZDZIELNICA G53RIT

Skala:
BRAK

Nr rys.:
E-09



