

Piping needs reducer to connect I.U. with different pipe size.

Local purchased expander

B:12,70<-9,52

: Linia transmisji

Size : 0.33mm2(22AWG)

Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm

Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Linia pilota

Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)

: Linia zasilania

J.zewnętrzna

Zabezpieczenie/MCA

Średnica

J. wewnętrzna

MCA

Średnica

Całkowita długość linii zasilania

Zabezpieczenie

MCA

Napięcie-Hz

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
„PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU" UL . KS. PIOTRA SKARGI, 10 05-600 GRÓJEC, DZIAŁKA NR 1405/4

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branża: INSTALACJE SANITARNE

Projektował: mgr inż. Arkadiusz Burnicki	Nr uprawnień: POM/0227/POOS/10	Data: 01.2022	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Jakub Otta	Nr uprawnień: POM/0005/PWBS/17	Data: 01.2022	Podpis:
Technologia:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:

Temat rysunku: *SCHEMAT SYSTEMU VRF*

Skala: 1:100

Nr rys.: S-13