



A1	JEZDNI BITUMICZNA PEŁNA KONSTRUKCJA
4cm	Warstwa ścieralna z AC
5cm	Warstwa wiążąca z AC
25cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 (układana w dwóch warstwach)
15cm	W-wa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2
	Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe (E2 ≥ 100 MPa i Is ≥ 1,00)

A2	JEZDNI BITUMICZNA NAKŁADKA
4cm	Warstwa ścieralna z AC
min. 5cm	Warstwa wiążąca/wyrównawcza z AC

B	CHODNIK
6cm	Warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6
10cm	W-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/22,4; CBR≥20%
	Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe (E2 ≥ 80 MPa i Is ≥ 0,97)

C	PARKING I JEZDNI Z KOSTKI BET.
8cm	Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton (kolor szary dla jezdni, grafitowy dla parkingów)
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30cm	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6
	Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe (E2 ≥ 100 MPa i Is ≥ 1,00)

D	NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY
5cm	Krata trawnikowo-drogowa Wypełnienie ziemią urodzajną
3cm	Podsypka piaskowa
40cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
	Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe (E2 ≥ 100 MPa i Is ≥ 1,00)

BIURO INŻYNIERSKIE

Lukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grójec

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GRÓJCU

INWESTOR

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

ul. ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

BRANŻA

Drogowa

PROJEKTOWAL

mgr inż. Łukasz Widalski

NUMER UPRRAWNIENIAZ/0143/POOD/12 w specjal.drogowej

PODPIS

SPRAWDZIEL

NUMER UPRAWNIENI

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Przekroje poprzeczne

DATA

10.2021

SKALA

1:50

ARKUSZ

1

NUMER RYSUNKU

02