

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej pzp na ROBOTY BUDOWLANE pn. **Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z pkt. 2. ppkt. 4) lit. b) rozdziału VIII SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami kierownika budowy i robót mających doświadczenie do kierowania budową obiektu budowlanego w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), która to klasa oznacza budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. Przywołanie klasy 1264 jest nieadekwatne do przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca podejrzewa, że omyłkowo została podana klasa 1264 zamiast 1265, która dotyczy budynków kultury fizycznej tj. budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz w prysznic, szatnie itp. dla uczestników oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu. Z uwagi jednak na fakt, że z przedmiotu zamówienia został wyłączony zakres budowy hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym, wymaganiem dysponowaniem osobami posiadającymi doświadczenie w kierowaniu budową obiektu budowlanego w klasie 1265 również nie powinno mieć zastosowania w przypadku niniejszego postępowania przetargowego, ponieważ nie jest adekwatne do przedmiotu zamówienia.

Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (pkt. 2. ppkt. 4) lit. b) rozdziału VIII SWZ) adekwatnie do przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonał zmian zapisów (pkt. 2. ppkt. 4) lit. b) rozdziału VIII SWZ. W załączeniu SWZ – ZMIANA 21.09.2022 r.

Pytanie nr 2:

W związku z ryczałtowym charakterem postępowania prosimy o rezygnację z wymogu przedstawiania kosztorysu ofertowego na etapie ofertowania i wprowadzenie takiego obowiązku dla Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przed lub po podpisaniu umowy.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje wymóg przedstawienia kosztorysu ofertowego na etapie składania ofert. Zgodnie z Rozdziałem XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:

„3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
- 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
- 3) dowód wniesienia wadium;

- 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- 5) **kosztorys ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, który musi być zgodny z przedmiarem robót”.**

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert cenowych do dnia 04.10.2022 r. Swoją prośbę motywujemy krótkim czasem na przygotowanie oferty od momentu jego opublikowania i chęcią jak najdokładniejszego sporządzenia oferty cenowej.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Termin składania ofert wyznacza się na do dnia **4 października 2022 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 października 2022 r. o godzinie 10:30**.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie wymiarów oraz parametrów technicznych siedzisk trybun terenowych - (brak opisu w projekcie), czy powinny spełniać wymogi PZLA?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Poniżej podaję parametry siedzisk trybun zewnętrznych:

- szerokość siedzenia - minimum 45 cm,
- wysokość oparcia - minimum 30 cm,
- wysokość siedzenia - 45 cm (wysokość podkolanowa),
- głębokość siedzenia - 35-45 cm,
- głębokość rzędu siedzeń - minimum 80 cm.
- **liczba siedzeń w rzędzie nie powinna przekraczać 28**, jeśli przejście znajduje się po dwóch stronach,
- jeśli przejście znajduje się po jednej stronie, ilość siedzeń nie powinna przekraczać 14,
- **minimalna szerokość między przejściami powinna wynosić 40 cm.**

Pytanie nr 5:

Jakie parametry techniczne powinna posiadać membrana dachowa sceny amfiteatru (brak opisu w projekcie)?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Membrana dachowa z PCV o gramaturze 650-680 g/m², materiał NRO, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie budowy.

Pytanie nr 6:

Nawierzchnie syntetyczne boiska oraz bieżni, itp. według przedmiarów oraz opisu technicznego o łącznej grubości 5,0 cm (warstwa wierzchnia o gr. 1,5 cm/warstwa elastyczna gr. 3,5 cm).

Zgodnie z technologią wykonania tego typu nawierzchni gr. warstwy łącznej poliuretanowej/EPDM powinna wynosić 8-13 mm lub 14-16 mm.

Proszę o wyjaśnienie, czy nie nastąpił błąd dotyczący grubości w/w nawierzchni?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

3,5 cm warstwy stabilizującej ET,

7-8 mm warstwy granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4 mm),

górną warstwą 7-8 mm granulatu EPDM (frakcja 1-3mm) .

Łączna grubość warstw nie może być mniejsza niż 5,0 cm, co odpowiada przedmiarowi.