

WIZPiRP.272.55.2022

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej pzp na **ROBOTY BUDOWLANE pn. Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w miejscowości Belsk Duży**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Na podstawie odwiertów istniejącej nawierzchni Wykonawca stwierdza występowanie na całym odcinku bruku kamiennego gr. 20 cm. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej obejmującej rozbiórkę bruku kamiennego i pozycję doziarnienie warstwy podbudowy MCE.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Dodano pozycję - rozbudowę podbudowy z kruszywa łamanego - brukowca. W pozycji wykonania podbudowy z MCE dodano doziarnienie warstwy podbudowy z MCE.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyszczególnienie średnic drzew przeznaczonych do wycinki i karczowania (np. śr. 46-55 - ilość 20 szt; śr. 76-85 - ilość 40 szt.) w celu poprawnej kalkulacji ceny. Prosimy również o określenie do kogo będzie należeć drewno z wycinki.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Dosyłamy inwentaryzację zieleni w celu dobrego określenia przez Oferenta średnic drzew do wycinki. Materiał z wycinki należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę konstrukcji poboczy z destruktu na kruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm. Należy zaznaczyć, że sumaryczna grubość warstw bitumicznych wynosi 12 cm, tożsamą grubość powinny posiadać pobocza ze względu na podbudowę MCE.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Pobocze należy wykonać z destruktu. Zmieniono grubość pobocza na 12 cm.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie powierzchni regulacji zjazdów dotyczących pozycji 45.d.12 „Regulacja wysokościowa zjazdów. Rozłożenie warstwy z masy bitumicznej AC11S gr. ok. 8 cm w ciągu pobocza na zjazdach betonowych i bitumicznych w celu dostosowania wysokościowego do nowej krawędzi jezdni” i pozycji 46.d.12 „Regulacja wysokościowa kostki na istniejących zjazdach w celu dostosowania jej do nowej krawędzi jezdni wraz z regulacją krawężników, oporników i obrzeży”. Wykonawca powołuje

się na **Wyrok z dnia 21 lipca 2014 r., KIO 1389114, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że:**
“Obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tak aby wykonawca miał jasność co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiającego i na podstawie jakich kryteriów będzie oceniana jego oferta” oczekujemy precyzyjnego określenia zakresu realizacji zadania w celu poprawnej kalkulacji ceny.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

W kosztorysie ofertowym i przedmiarze dopisano powierzchnię oraz konstrukcję regulowanych zjazdów bitumicznych i zjazdów z kostki betonowej.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie ilości ścieków podchodnikowych i powierzchni kostki na zjazdach dla pozycji kosztorysowej 44d.11 *Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (w kwocie wliczono ścieki podchodnikowe) (w miejscu zjazdu kostka o grubości 8 cm)* w celu poprawnej kalkulacji ceny.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

W kosztorysie ofertowym i przedmiarze dopisano powierzchnię zjazdów z kostki betonowej oraz ilość ścieków podchodnikowych. Dodano szczegół ścieku podchodnikowego.

W załączeniu przesyłam inwentaryzację zieleni, szczegół ścieku podchodnikowego, kosztorys ofertowy, przedmiar.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.