

PROTOKÓŁ 103/2021

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ

Właściciel: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**
Adres: **26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Ogrodowa 18**

1. Ocena stanu technicznego przewodów - DOBRY
2. Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych:
 - a) 2 kotły c.o. gazowe – DOBRA
3. Ocena stanu połączeń z urządzeniami gazowymi - DOBRA
4. Szczelność całej instalacji gazowej - SZCZELNA
5. Zgodność instalacji gazowej z przepisami - ZGODNA
6. Uwagi i zalecenia pokontrolne: BEZ UWAG

Dotyczy: Kotłowni

Termin następnej kontroli – grudzień 2022r.

Potwierdzenie odbioru protokołu:

.....
DYREKTOR
(podpis i data)
Domu Pomocy Społecznej
Wioletta Kucharska

Podpis osoby dokonującej przeglądu:

.....
Pawel Giel
Ghw
Urządzenia Energetyczne
(podpis i pieczęć)
329/E3/685/18 36/D3/633/18