



**PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI I ROCZNEGO PRZEGLĄDU**

**TECHNICZNEGO - SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ.**

Nowe Miasto nad Pilicą dn. 05.10.2021

Adres budynku:.....DOM POMOCY SPOŁECZNEJ.....

Właściciel/użytkownik budynku

26-420 Nowe Miasto n. Pilicą  
ul. Ogrodowa 18; tel. /48/ 674 00 71  
REGON 000310462

Potwierdzam przeprowadzenie prac związanych z dokonaniem okresowej konserwacji i przeglądu technicznego systemu:

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

**HARMONOGRAM KONSERWACJI**

Lp.	Nazwa czynności	„X” potwierdza wykonanie czynności
1.	Sprawdzenie stanu zamontowanych detektorów i ich kompletności.	X
2.	Sprawdzenie okresu kalibracji detektora.	X
3.	Sprawdzenie modułu alarmowego oraz jego wszystkich przyłączy.	X
4.	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatora akustyczno – optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku.	X
5.	Sprawdzenie zadziałania zaworu elektromagnetycznego w trybie ręcznym i automatycznym.	X
6.	Wykonanie próby działania całego systemu.	X
7.	Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu.	X

Uwagi:

bnek

**POTWIERDZA SIĘ DOPUSZCZENIE SYSTEMU DO DALSZEJ EKSPLOATACJI**

DATA KOLEJNEGO PRZEGLĄDU ..10.2022.....

INSTALATOR  
Szczepański Wojciech