

SERWIS
ul. Baracha 132, 26-600 Radom
tel. 509-837-555, sanosystem@gmail.com

Wykonany przegląd spełnia wymagania Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, art. 62) i został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

Nowe Miasto nad Pilicą dnia 05.10.2021r.

**Protokół
okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej**

I. Adres budynku:

II. Właściciel/użytkownik budynku :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą
ul. Ogrodowa 18; tel. /48/ 674 00 70
REGON 000310187

III. Zakres przeglądu :

Rodzaj gazu używanego w budynku: sieciowy GZ-50* : ~~propan-butan*~~

1. Kurek główny szczelny nieszczelny
2. Szczelność gazomierza/y/ szczelny nieszczelny
3. Szczelność przewodów, armatury i połączeń szczelne nieszczelne
4. Dostęp do kurka głównego zachowany brak
5. Dostęp do zaworów odcinających na wewnętrznej instalacji zachowany brak
6. Szafka na kurek główny -stan dobry remont wymiana
7. Przejścia przyłącza gazu przez ścianę zewnętrzną budynku szczelne nieszczelne
8. Obecność paliwa gazowego w piwnicach i szybach wentylacyjnych brak jest
9. Przewody instalacji gazowej /ścianki, powłoki/ – stan dobry zły*

*podać lokalizację i opis nieprawidłowości.....

10. Stan elastycznych połączeń przyborów gazowych dobry zły*.....

11. Inne uwagi

brak

Szczelność instalacji sprawdzono detektorem gazu EDG-5M nr fab. 103/2019

IV. WYNIKI OKRESOWEJ KONTROLI

Na podstawie dokonanego przeglądu stwierdza się, że instalacja gazowa w w/w budynku:

- jest sprawna technicznie i dopuszczona do dalszej eksploatacji.
- jest sprawna technicznie ale posiada usterki wymienione w pkt. ,
które nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa. Instalację dopuszcza się do dalszej eksploatacji,
- stwierdzono usterki wymienione w pkt. i zgodnie z art. 70 Ustawy z
dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” podlegają obowiązkowemu usunięciu bezpośrednio po
przeprowadzonej kontroli technicznej. **Instalacja jest niesprawna technicznie i należy ją
wyłączyć z eksploatacji do czasu usunięcia w/w usterek,**

upr. 161/E/103/2019 gr.3

Szczepański Wojciech
Przeprowadzając kontrolę
podpis pieczętka, nr uprawnień

Szczepański Wojciech

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

5.10.2021 Wioletta Bucharska

Data i podpis przyjęcia protokołu