

WIZPiRP.272.2.2022

Grójec, 27 stycznia 2022 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na **ROBOTY BUDOWLANE pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do pisma z dn. 25.01.2022 r. Wyjaśnienia treści SWZ proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie 3. Sprawność kotła została dobrana na poziomie 98% przy temperaturach 85/65stC. Proszę o podanie o który rodzaj sprawności kotła chodzi. Czy o wartość opałową Hi, czy o ciepło spalania Hs? W związku, iż producenci kotłów w dokumentacji DTR podają sprawność w odniesieniu do temperatur 80/60stC proszę o podanie sprawność kotła w oparciu o te właśnie temperatury.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Dla wartość Hi. Każdy producent posiada odpowiednie wykresy sprawności dla różnych temperatur. Warunek zostanie spełniony, np. dla sprawności min. 98% Hi przy temperatura 70/50stC lub równoważnej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA

Krzysztof Ambroziak