

WIZPiRP.272.2.2022

Grójec, 27 stycznia 2022 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na ROBOTY BUDOWLANE pn. „**Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. wentylacji: w przedmiarze poz. 91. Króciec osiatkowany fi 315 - 3 szt.; poz. 92. Podstawy dachowe fi 315 -3 szt.; poz. 93. Wywietrzaki dachowe fi 315 - 2 szt.; poz. 95 kanałowa kłapa wentylacji pożarowej fi 315 (...) - 2 szt. natomiast na rys. S-02 jest tylko jeden wywietrzak dachowy fi 315, prosimy o uporządkowanie niezgodności i podanie faktycznej ilości elementów wentylacji, jaką należy wycenić.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Należy dostarczyć jeden kanał nawiewny typ „Z” oraz jeden wywietrzak.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja gazowa pozostaje bez zmian i nie jest w zakresie zadania - brak informacji w dokumentacji.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

W ofercie należy wycenić podłączenie zaprojektowanych kotłów do istniejącej instalacji gazowej. Należy również wycenić zamontowanie dwóch zaworów odcinających dn32 i dwóch filtrów gazowych dn32 po jednym komplecie do każdego kotła.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w kotłowni istnieje sprawny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

W załączeniu badania okresowe systemu detekcji gazu.

Pytanie nr 4:

Czy karty katalogowe proponowanych urządzeń należy dołączyć na etapie składania oferty?

Czy przedstawić dopiero w przypadku wygranej?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Karty katalogowe należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego, w celu akceptacji Zamawiającego przed zamówieniem materiałów.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA

Krzysztof Ambroziak