

WIZPiRP.272.2.2022

Grójec, 26 stycznia 2022 r.

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
/wszyscy/**

### Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na **ROBOTY BUDOWLANE pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku ze składaniem oferty w wersji elektronicznej, prosimy o udostępnianie formularzy ofertowych w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

W dniu 25 stycznia br. Zamawiający udostępnił wersje edytowalne załączników na stronach <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz [www.bip.grojec.pl](http://www.bip.grojec.pl)

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie kaskady kotłów wiszących o odpowiedniej mocy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza zamontowania kaskady kotłów wiszących.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie np. kaskady trzech kotłów o odpowiedniej mocy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Tak, jeżeli będą to kotły stojące. Należy w takim przypadku opracować projekt wykonawczy i przedstawić go do akceptacji Zamawiającego przed zamówieniem materiałów.

Pytanie nr 4:

Nazwa zadania sugeruje, że oprócz kotłowni wymianie podlega również instalacja c.o. W załączonej dokumentacji przetargowej brak projektów i przedmiarów dot. wymiany instalacji c.o. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja c.o. jest poza zakres zadania lub zamieszczenie odpowiedniej dokumentacji.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Wymiana instalacji c. o. jest poza zakresem przedmiotowego zadania.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**STAROSTA**  
  
**Krzysztof Ambroziak**