

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na ROBOTY BUDOWLANE pn. „**Remont sali gimnastycznej z przynależnymi do niej pomieszczeniami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy termin wykonania Robót został określony prawidłowo? Z dokumentacji wynika, iż wszystkie prace należy wykonać w ciągu 10 tygodni. Biorąc pod uwagę zaprojektowaną technologię Robót w szczególności wykonanie nowych posadzek betonowych minimalny czas schnięcia posadzki to około 8 - 10 tygodni (przy optymalnych warunkach) do uzyskania odpowiedniej wilgotności tak by można wykonać dalszy etap prac czyli podłogę z wykładziny i inne prace. W związku z tym prosimy o wydłużenie czasu na wykonie robót tak by były możliwe do zrealizowania zgodnie z założoną technologią. Naszym zdaniem realny czas na wykonanie całości Robót to 16 - 18 tygodni od dnia rozpoczęcia Robót. Prosimy również o przedłużenie terminu składania ofert.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje, iż termin realizacji zamówienia wynosi 10 tygodni od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

w/z Starosty Grójeckiego

Jolanta Sitarek
Wicestarosta