

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
/wszyscy/**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na USŁUGI pn. „**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

dot. warstw nawierzchni boiska

Które z istniejących rozwiązań technologicznych - najbardziej zbliżonych do grubości podanych w dokumentacji technicznej/projektowej boiska są przez Państwa akceptowane:

- 1) 3,5 cm ET + 7-8mm granulāt SBR spoiwo PU + 7-8mm granulāt EPDM spoiwo PU - nawierzchnia wykonywana z użyciem rozkładarki
- 2) 3,5 cm ET + 13 mm EPDM spoiwo PU- rozkładarka
- 3) 3,5 cm ET + 10 mm SBR spoiwo PU rozkładarka + 2mm EPDM natrysk

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Akceptuję rozwiązanie nr 1.:

3,5 cm warstwy stabilizującej ET, 7-8 mm warstwy granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4 mm), górna warstwa 7-8 mm granulatu EPDM (frakcja 1-3mm) . Łączna grubość warstw nie może być mniejsza niż 5,0 cm.

Pytanie nr 2:

Czy granulaty użyte do wykonania nawierzchni boiska mają pochodzić z produkcji pierwotnej czy z recyklingu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

zgodnie z pkt. 5.2.2 SST (str. 20) granulāt użyty do wykonania nawierzchni boiska ma być z pierwotnej produkcji.

Pytanie nr 3:

Proszę o określenie kolorystyki granulatu, czy jest zgodny z załączonym rysunkiem tj. płyta boiska - kolor niebieski?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

w załączeniu przekazuję kolorystykę boiska ostatecznie zaakceptowaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kolor zielony). Malowanie linii zgodnie z załączonym projektem.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.