

## O B W I E S Z C Z E N I E

### Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.224.2023.IM z dnia 25.01.2024 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla **Gminy Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica** na:

- wykonanie urządzenia wodnego**, tj. studni wierconej nr 2 na działce o nr ewidencyjnym 30 obręb 0039 Wodziczna, gmina Mogielnica, powiat grójecki ujmującego wody podziemne z czwartorzędowego piętra wodonośnego o parametrach:
  - głębokość studni: 33,5 m;
  - rzędna terenu: 155,49 m n.p.m.;
  - współrzędne geodezyjne projektowanej studni: X – 5732171,29; Y – 7481711,41;
- usługi wodne**, tj. pobór wód podziemnych projektowaną studnią nr 2 w ilości:

**Q max. s = 0,005 m<sup>3</sup>/s**  
**Q śr. d = 432,0 m<sup>3</sup>/dobę**  
**Q dop. r. = 157 680 m<sup>3</sup>/rok**

w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zatwierdzonych decyzją Starosty Grójeckiego znak: RS.6531.5.2022.MJ z dnia 18 lipca 2022 r. wg stanu na dzień 1 kwietnia 2022 r. w ilości  $Q_e = 18,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S_w = 6,37 \text{ m}$ .

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, w godzinach od 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> **w terminie 14 dni** od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

DYREKTOR  
Magdalena Filipiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia .....

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia .....